


Bei der vorliegenden Gründungsvariante gehen wir von einer zulässigen Bodenpressung von 200 kN/qm aus. Die einwandfreie Beschaffenheit des Baugrundes und die Zulässigkeit der aufliegenden Baugrundbelastung sind örtlich und eigenverantwortlich zu prüfen. Sollten ungünstigere Bedingungen vorgefunden werden, so ist die Gründungsberechnung zu überarbeiten!

Bodenaushub



Feinplanum
Nach Nivellement planeben abgezogenes, verdichtetes Sandbett
(wie für großflächige Pflasterarbeiten)

Ida-Gräper-Weg
26197 Ahlhorn
TEL (04435)303-0
FAX (04435)303-20



Am Buchweizenberg
16909 Heiligengrabe
TEL (033962)708-0
FAX (033962)708-60

BETON - UND ENERGIETECHNIK HEINRICH GRÄPER GMBH & CO. KG

WEB www.graeper.de

E-MAIL info@graeper.de

Auftraggeber:

Maßstab:

Unterschrift:

ohne

Bauvorhaben:

erstellt am:

erstellt durch:

GBÜ1000 2,55 x 2,50 x 2,66 m
[inkl. Dachüberstand 2,73 x 2,68 x 2,66 m]

02.06.2020

WAC

Nr.:20-B-1568-00.0